

# 罗甸农信联社监控中心 UPS 主机采购项目

## 询价函

致各潜在供应商：

我社就罗甸农信联社监控中心 UPS 主机采购项目进行询价，本项目严格执行贵州农商联合银行入围品牌管理规定，仅接受华为、科华、科士达三个品牌的响应报价，欢迎符合资格条件、有供货能力的供应商参与本次询价报价。

### 一、项目概况

（一）项目名称：罗甸农信联社监控中心 UPS 主机采购项目

（二）项目编号：LDNX-2026-01-02

（三）采购内容：本次采购 UPS 主机和配套安装辅材及服务（不含蓄电池），含 30KVA 高频在线式 UPS 主机 2 台、主机安装时所需的辅材（包括但不限于 UPS 主机与电池连接线、UPS 底座、电缆、接头、熔断器、线槽等），以及设备的运输、卸车、安装、调试、与蓄电池适配对接、验收、旧 UPS 主机拆除回收、质保、培训、售后服务、年度巡检等一站式服务。

（四）技术要求：详见《附件 1:UPS 主机参数要求》、《附件 2:技术服务要求》

（五）预算金额：人民币 45978 元

### 二、入围品牌及最高限价

本次采购仅限贵州农商联合银行入围的以下品牌，非入围品牌报价视为无效；各品牌含税全包最高限价如下，供应商报价不得超出对应品牌最高限价，否则按无效报价处理。

1. 华为品牌 30KVA 高频在线式 UPS 主机：最高限价 22989 元/台
2. 科华品牌 30KVA 高频在线式 UPS 主机：最高限价 22557 元/台
3. 科士达品牌 30KVA 高频在线式 UPS 主机：最高限价 21500 元/台

报价为一次性全封闭口价，包含 30KVA 高频在线式 UPS 主机 2 台、主机安装时所需的辅材（包括但不限于 UPS 主机与电池连接线、UPS 底座、电缆、

接头、熔断器、线槽等），以及设备的运输、卸车、安装、调试、与蓄电池适  
配对接、验收、旧UPS主机拆除回收、质保、培训、售后服务、年度巡检等一  
站式服务的全部费用，采购人不再支付任何额外费用（含税费、人工、耗材等  
所有相关支出）。

### 三、供应商资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的营业执照复印件并加盖  
公章，编入报价文件）；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，可满足本项目货物供货、  
安装调试及售后服务需求；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违  
法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或  
者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 本项目所需特殊行业资质或要求：无；
8. 本项目不接受联合体报价,不得将本项目分包、转包；
9. 供应商须承诺所投产品为华为、科华、科士达原厂全新正品，来源合  
法，无翻新、假冒、串货等情形，所投品牌须在贵州农商联合银行 UPS 设备入  
围品牌目录内。

### 四、报价文件构成及递交要求

1. 报价文件采用简单装订方式成册，使用订书机左侧简易装订即可，不得  
使用活页夹、拉杆夹、金属装订及复杂装帧，确保文件牢固、整洁；报价文件  
需逐页加盖供应商单位公章，整本加盖骑缝章（公章为鲜章，严禁使用电子  
章、复印件章）。文件装订完成后统一密封包装，封口处均加盖供应商公章，  
封面上注明“项目名称、项目编号、报价供应商名称、联系方式”。报价文件应  
包含以下内容：

- （1）报价函（按本模板填写）；
- （2）法定代表人身份证明（法定代表人到场递交需另外提供，按模板填  
写）；

(3) 法定代表人授权委托书（授权代表到场递交需另外提供，按模板填写）；

(4) 营业执照复印件（加盖供应商公章）；

(5) 原厂正品及履约承诺（按模板填写，加盖公章及签字）；

(6) 资格承诺（按模板填写，加盖公章及签字）。

2. 递交截止时间（报价截止时间）：2026年2月5日15:00（北京时间），逾期送达、邮寄未送达或未按规定递交的，采购人有权拒收；

3. 递交要求：报价纸质文件仅需提交1本（作为正本），装入密封袋内，封口处加盖报价供应商单位公章，封面上注明“项目名称、项目编号、报价供应商名称、联系方式”；

4. 递交方式：密封现场递交或邮寄递交；

5. 递交地址：贵州省罗甸县龙坪镇信合大楼205办公室；

6. 联系人：余流丽；

7. 联系电话：0854-7611535、18385668467；

8. 供应商委派的递交人员须为法定代表人或其授权代表，递交时需出示本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明原件（法定代表人到场）或法定代表人授权委托书原件（授权代表到场），原件核对无误后方可办理递交手续，无法提供或提供无效证件的，不予接收文件；

9. 邮寄要求：

(1) 报价文件须按本询价函要求密封、装订，外包装清晰注明“罗甸农信联社监控中心UPS主机采购项目报价文件+供应商名称+联系方式”；

(2) 供应商自行承担邮寄风险、邮寄费用及文件丢失、破损、延误等责任，建议选择可追踪的正规快递服务；

(3) 递交时间以采购单位实际签收时间为准，非寄出时间、物流显示时间。

## 五、报价要求

1. 报价应一次性报出，为不可更改的最终报价，采购方不接受任何形式的议价、调价、补报；

2. 报价应包含本函规定的全部工作内容，不得缺项、漏项，否则视为未实质性响应询价要求，按无效报价处理；

3. 报价文件须字迹清晰、内容完整、盖章齐全（逐页盖章、骑缝章齐全），否则可按无效报价处理；

4. 无论是否成交，报价文件均不予退还，由采购人统一保管；

5. 供应商报价不得超出对应品牌最高限价，且总价不得超出项目预算金额（人民币 45978 元），否则按无效报价处理；

6. 报价币种为人民币，单位为元。

## 六、原厂渠道及质保相关要求

1. 供应商在报价阶段无需提供原厂授权书或原厂质保承诺函原件，仅需在报价文件中作出书面正品及履约承诺；

2. 成交供应商须在领取成交通知书后、签订正式采购合同前，向采购人提供所投品牌制造商出具的、针对本项目的原厂质保服务承诺函或项目专项授权文件，文件须加盖制造商鲜章，明确项目名称、产品型号、质保期限及服务内容，且质保期限不得低于 3 年；

3. 上述原厂文件作为采购合同的有效组成部分，是合同生效的前提条件之一。若成交供应商未能在约定时限内提供符合要求的原厂文件，视为自动放弃成交资格，采购人有权按评审排序顺延确定下一成交候选人，或重新组织采购；

4. 设备到货后，采购人有权进行原厂渠道核验，若发现非原厂正品、串货或文件造假，采购人有权终止合同、拒付货款，要求成交供应商退还已收款项，并追究成交供应商相应违约责任，同时保留追究其法律责任的权利；

5. 质保期内，供应商需配合制造商履行原厂质保义务，不得推诿、拖延。

## 七、评审及成交原则

1. 本次评审采用最低评审价法；

2. 评审流程：

（1）资格性审查：审查供应商主体资格、报价文件完整性、正品承诺有效性、盖章规范性等，不合格者不进入后续评审；

（2）有效性审查：审查所投品牌是否为贵州农商联合银行入围品牌、报价是否超出对应品牌最高限价及项目预算、是否响应全部实质性要求等，不符合者为无效报价；

（3）价格排序：对通过资格性、有效性审查的有效报价，按从低到高顺序

排列，报价最低的为第一成交候选人；

3. 若出现相同最低有效报价，由评审小组结合供应商信誉、履约能力、类似项目业绩等综合情况确定成交人；

4. 评审过程仅审查报价及资格承诺，不将原厂授权、质保函作为评审或打分因素；

5. 评审小组有权对报价文件中的疑问要求供应商澄清，供应商未按要求澄清或澄清后仍不符合要求的，按无效报价处理。

## 八、合同签订与履约

1. 评审结束后，采购方按规定公示评审结果，公示期限为3个工作日，公示无异议后向成交供应商发出成交通知书；

2. 成交供应商应在成交通知书发出后15日内与采购方签订采购合同，合同内容不得违背询价函、报价文件及评审结果的实质性内容，否则视为放弃成交资格；

3. 成交供应商应严格按照合同约定履行义务，按期、保质完成交货及服务，履约期限需满足采购人实际工作需求；

4. 履约过程中，若成交供应商未按约定履行义务，采购方有权追究其违约责任，情节严重的，取消成交资格并终止合同。

## 九、验收与付款

1. 项目完成后，由采购方按合同、询价函及附件技术要求组织验收，验收合格后出具验收合格文件；验收不合格的，成交供应商需在约定时限内整改，整改后仍不合格的，采购方有权拒收，解除合同并追究违约责任；

2. 采购方凭采购合同、验收合格文件、合法有效发票，按罗甸县农村信用合作联社财务相关制度办理付款手续；

3. 付款方式：付款分两部分执行：扣除合同总金额3%作为质保金，剩余97%款项一次性支付给成交供应商；质保金自验收合格文件签署之日起，待3年质保期届满、设备无质量问题且成交供应商完全履行质保义务后，采购人无息一次性退还质保金，质保期内若出现质量问题，采购人有权从质保金中抵扣相应维修、赔偿费用。

## 十、其他事项

1. 整机原厂免费质保期限不少于3年，质保期自验收合格文件签署之日起计算，质保期内提供原厂标准上门售后服务，满足附件2技术服务要求；

2. 供应商提交报价文件即视为完全接受本询价函全部条款及要求，若存在未响应条款的，按无效报价处理；

3. 本次采购活动受罗甸县农村信用合作联社纪律检查室全程监督，监督电话：0854-7614251。供应商如发现采购过程中存在违规违纪行为，可向监督部门实名举报，举报需提供真实有效的线索及证明材料；

4. 本询价函为本次采购唯一有效采购文件，未尽事宜由双方协商确定，协商不成的，按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理；

5. 供应商应自行勘察现场，了解项目实际情况及履约相关要求，报价时充分考虑现场施工、旧机拆除等相关成本，一旦报价，视为已充分知晓全部现场情况，后续不得因现场问题提出调价或索赔；

6. 旧UPS主机拆除回收后，所有权归采购方所有，供应商需按采购方要求妥善处置，不得擅自丢弃或变卖；

7. 技术培训要求：成交供应商需提供免费技术培训，确保采购方相关工作人员熟练掌握UPS主机的操作、日常维护及简单故障排查技能，培训次数不少于1次，培训人数不少于2人。

罗甸县农村信用合作联社

2026年1月30日



# 附件 1

## UPS 主机参数要求

### 一、UPS 主机功能描述

UPS 主机应采用 DSP 全数字控制技术的高可靠性的双变换、在线式产品，其主要部件应包括整流器、蓄电池充电器、逆变器、静态旁路转换开关、机械维修旁路开关、保护装置等。当正常电源发生故障或供电质量变坏时，在规定的允许限度内自动不间断地维持供电。在应急期间，由蓄电池放电经逆变器向负载连续供电，维持到所规定的时间或等到正常电源恢复供电为止。应具备输入电流谐波抑制功能、输入延时保护功能、抗短路输出的限流功能等运行特性。

### 二、UPS 主机基本要求

#### （一）材料、零件及部件

1. 提供的 UPS 产品、配件、辅材等需符合《数据中心设计规范》、《金融业信息系统机房动力系统规范》、《数据中心基础设施施工及验收规范》、国家电力工程有关规程、规范和标准要求。

2. 组成 UPS 主机的材料及零件应为新制成、高质量、无缺陷且主材选用知名品牌元器件。

3. 所有电子装置均为全固态，所有半导体装置均密封，继电器均为防尘型。

4. UPS 的设计应确保瞬变，电压尖峰，电涌等受到抑制且不出现于 UPS 的输出电路中。

5. UPS 的固态功率切换电路和控制系统为单元化结构便于维修并可缩短停机时间。

6. UPS 设计应保留一定的安全空间，以便对单元或组装的内部零部件进行维护维修，试验点和端子的放置位置应易于接近以进行检验、调整和维修。

7. UPS 设备应有内置诊断设备以便于查明故障、维修和电路校验。UPS 的

每个电路组件有适当的指示和测试点以使每个组件的运作状态受到监视。UPS 具备事故记录功能以便需要时提供关键性数据或状态供分析。

## (二) 结构和安装

1. UPS 结构坚固并有便于吊装和搬运的设施。
2. UPS 电力和控制线路严格分开并加以保护，在柜内有电缆槽或电线管以装置输入、输出和柜间的连接线路。
3. UPS 柜涂底漆和按制造厂商的标准涂面漆。
4. UPS 柜面装有控制装置、显示装置（或支持外接显示）及所有仪表。
5. UPS 柜下部应预留电缆进出通道，方便电缆进出。
6. UPS 柜防虫及防尘并有足够的通风。

## (三) 基本功能

序号	指标项		基本要求
1	基本要求	电路结构	整流和逆变电路，双变换在线式
2		市电/电池转换时间	0ms
3	旁路	转换时间	逆变转静态旁路 < 1ms
4	保护	短路保护	电路自动保护。输入电压为额定值，UPS 输出短路时输出为零，能发出声光告警，排除后能正常工作
5		输出过载保护	当 UPS 输出电流达到过载点时，设备能自动转换旁路工作，并有声光告警，排除后应能正常工作
6		过温度保护	当 UPS 输入电压为标称值，机内温度达到过温保护点时，能声光告警并转旁路工作，温度恢复后能正常工作
7		电池电压低保护	能实时地对电池进行检测，当电池放电端电压低于欠压保护点时，能声光告警并能自动关机
8		输出过、欠压保护	当 UPS 输出电压高于或低于设定值时，能声光告警并转旁路
9		风扇故障告警	UPS 正常工作与电池逆变工作时，使风扇停止工作，应发出声光告警
10	显示功能	指示灯显示	指示灯显示整机工作状态，至少包括：市电下 UPS 运行状态、电池状态、负载状态、故障状态

11		液晶显示	液晶显示屏显示（或支持外接显示），包括但不限于：输入/输出电压/频率、电池电压、输出负载、市电/负载异常记录（可支持中文，20KVA 及以上 UPS 应能显示电池后备时间）
12	报警装置	声光报警	市电故障、电池电压低、输出短路、过载、UPS 故障、故障静音、风扇故障、报警故障清除等
13		静音	手动/自动
14	通讯	通信接口	应具备 RS485 或 RS232、以太网、Modbus 等标准通信接口（至少具备其一），并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，支持 UPS 主机远程监控
15	遥测遥信性能	遥测功能	能遥测交流输入电压、直流输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、充电电流
16		遥信功能	能遥信同步/不同步、UPS/旁路供电、蓄电池放电电压低、市电故障、UPS 故障和运行状态记录
17	安全性能	外壳防护要求	用微欧微伏表测量接地装置与金属外壳的接地螺钉间的接触电阻值，应 $\leq 0.1\Omega$
18		绝缘电阻	输入端、输出端对地施加 500V 直流电压，其绝缘电阻应 $\geq 2M\Omega$
19		绝缘强度	输入端、输出端对地应能承受 50Hz，2000V 的交流电压 1min，漏电流应小于 10mA；或 2800V 直流电压 1min，漏电流小于 1mA。应无击穿，无飞弧
20		接触电流	UPS 的保护地对输入中性线的接触电流应不大于 3.5mA
21	环境条件	运行环境温度	0 ~ 40℃
22		储存环境温度	-25 ~ 55℃
23		湿度	$\leq 95\%$ ，无凝露
24	其他	空气开关	根据不同功率 UPS 主机，配置旁路维修开关、市电输入、输出开关等空开

#### （四）电气指标

序号	指标		基本要求
1	输入	输入电压可变范围（相电压）	175V-275V
2		输入电压可变范围（线	323V-475V

		电压)	
3		输入频率变化范围	50Hz±2
4		输入功率因数	输入电压和频率为额定值，输出为额定非线性负载时，输入功率因数数值≥0.9
5		额定输出功率因数	≥0.9
6	输出	输出电压不平衡度（三进三出）	输入电压和频率为额定值，三相输出中的任一相接额定阻性定负载，其余两相空载时，电压不平衡度数值应≤5%（单相输出无要求）
7		输出电压相位差	≤1度（单相输出无要求）
8		波形	纯正弦波
9		电流峰值系数	≥3: 1
10	其他	过载能力	正常工作方式下，过载 125%≥10min
11		整机效率	≥95%（100%负载）
12		绝缘强度	应无击穿、无飞弧，漏电流应小于1mA

## 附件 2

### 技术服务要求

1. 供应商须配备具有履行合同及售后服务所必需的人力、设备、工具、备品配件和专业技术。
2. 供应商须提供我方采购设备及材料的 3 年免费质保服务，包括 UPS 主机及辅材维保，质保时间自验收资料签署之日起计算。
3. 售后服务方式包括但不限于现场人员支持、现场咨询、现场排除故障、电话咨询、远程支持等。
4. 售后服务内容包括但不限于提供 7×24 小时（节假日不休）UPS 主机的技术咨询、故障诊断和故障排除、缺陷修复、升级服务、技术培训等，以及每季度不少于一次设备巡检。
5. 货物到货验收或最终验收时，我方可根据相关电力系统规范要求对 UPS 主机重要技术指标进行现场实测，若实测结果与供应商在报价文件中的参数不符，则供应商将承担退货风险及相关全部责任。
6. 我方采购的 UPS 主机运行中出现异常时，通过电话、邮件等方式通知供应商，供应商自收到我方通知后应立即配合查明异常原因，如果通过电话、远程协助未能解决的，我方有权要求供应商 6 小时内到达现场进行技术支持服务，到达现场 4 小时内不能解决故障问题的设备，供应商应在 4 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备使用。
7. 供应商做好施工期间成品保护，需保障业务连续性，服从我方管理，遵守安全及文明施工要求，在我方有需要时，供应商应协助我方进行机房供配电系统的规划设计、施工、测试和验证，并保证符合相关技术规范的要求。
8. 若供应商本次所投标的 UPS 主机产品在供货期内遇设备更新或停产，需提供相应证明文件和替代设备，且替代设备性能不得低于本次采购设备性能，价格不得高于本次选型设备价格。
9. 供应商须按要求，完成全部货物的运输、安装、调试、验收、培训及售后服务等工作，并向我方移交包括但不限于用户手册、维护手册、产品合格证、保修卡、检测报告等所需的资料。

报价文件模板

封面格式

正本

罗甸农信联社监控中心 UPS  
主机采购项目报价文件

项目名称：

采购方式：

项目编号：

供应商：

详细地址：

法定代表人：

电 话：

年 月 日

## 模板 1：报价函

致：罗甸县农村信用合作联社

1. 我方已仔细阅读《罗甸农信联社监控中心 UPS 主机采购项目》（项目编号：LDNX-2026-01-02）询价函及全部附件内容，自愿参与本次询价报价，郑重作出如下承诺及报价：

2. 我方本次报价品牌为：\_\_\_\_\_，型号为：\_\_\_\_\_。

3. 报价总价（人民币大写）：\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_元），此价格为一次性全封闭口价，包含 30KVA 高频在线式 UPS 主机 2 台、主机安装时所需的辅材（包括但不限于 UPS 主机与电池连接线、UPS 底座、电缆、接头、熔断器、线槽等），以及设备的运输、卸车、安装、调试、与蓄电池适配对接、验收、旧 UPS 主机拆除回收、质保、培训、售后服务、年度巡检等一站式服务的全部费用，采购人不再支付任何额外费用（含税费、人工、耗材等所有相关支出）。

4. 我方承诺，所投产品为对应品牌原厂全新正品，来源合法，无翻新、假冒、串货等情形，所投品牌已列入贵州农商联合银行 UPS 设备入围品牌目录，符合询价函全部技术参数及要求；

5. 我方承诺，严格履行询价函中原厂渠道及质保相关要求，若成交，将在约定时限内提供符合要求的原厂质保承诺函或专项授权文件；

6. 我方承诺，提供不少于 3 年原厂免费质保服务，严格遵守附件 2 技术服务要求，履行 7×24 小时上门服务、季度巡检等义务；

7. 我方承诺，若成交，将在领取成交通知书后 15 日内与采购人签订采购合同，按合同约定及询价函要求按期、保质履约；

8. 我方确认，本次报价为不可更改的最终报价，不接受任何形式的议价、调价、补报，报价未超出对应品牌最高限价及项目预算（人民币 45978 元）；

9. 我方确认，已充分知晓本项目报价文件仅需提交 1 本正本，已按要求完成装订、盖章，确保文件合规。

报价供应商（盖章，鲜章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



### 模板 3：法定代表人授权委托书

致：罗甸县农村信用合作联社

本单位自愿委托（姓名），性别，身份证号码：，职务：，作为本单位的授权代表，参与《罗甸农信联社监控中心 UPS 主机采购项目》（项目编号：LDNX-2026-01-02）的询价、报价、文件递交、评审沟通、签约及履约等全部采购活动相关事宜。

授权代表在上述授权范围内所签署的一切文件、协议及作出的承诺，均代表本单位意志，对本单位具有同等法律效力，本单位自愿承担全部法律责任及由此产生的相关后果。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

注：1.身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章

授权代表无转委托权。

供应商（盖章，鲜章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

## 模板 4：原厂正品及履约承诺

致：罗甸县农村信用合作联社

我方就参与《罗甸农信联社监控中心 UPS 主机采购项目》（项目编号：LDNX-2026-01-02）询价报价，郑重作出如下承诺：

1. 我方所投 30KVA 高频在线式 UPS 主机及配套辅材，均为（品牌）原厂全新正品，来源合法，无翻新、假冒、串货、拼装等情形，产品质量符合国家相关标准及询价函全部技术参数要求，产品序列号可追溯、可通过原厂核验；

2. 所投品牌已列入贵州农商联合银行 UPS 设备入围品牌目录，我方具备合法供货资质及正规供货渠道；

3. 我方承诺，若成交，将在领取成交通知书后、签订正式采购合同前，提交所投品牌制造商出具的针对本项目的原厂质保服务承诺函或项目专项授权文件，文件须加盖制造商鲜章，明确项目名称、产品型号、质保期限（不少于 3 年）及服务内容，确保符合询价函要求；

4. 我方承诺，严格按照询价函及附件 2 技术服务要求，提供一站式服务，包括但不限于货物运输、卸车、安装、调试、与蓄电池适配对接、验收、旧 UPS 主机拆除回收、技术培训、售后服务及季度巡检等，确保项目按期完成并通过验收，保障采购人业务连续性；

5. 我方承诺，提供不少于 3 年原厂免费质保服务（自验收合格文件签署之日起计算），质保期内提供 7×24 小时上门售后服务，严格遵守故障响应、替代设备相关要求，免费提供维修、更换故障零部件服务（人为损坏除外）；

6. 若我方所投产品经原厂核验为非正品、串货或参数不符，或未按承诺提供原厂文件、履行服务义务，自愿接受取消成交资格、终止合同、拒付货款等处理，并承担由此给采购人造成的全部损失，同时保留接受相关行政处罚的责任；

7. 若我方所投标的产品在供货期内遇更新或停产，将提前书面告知采购人，提供制造商证明文件及替代设备方案，替代设备性能不低于本次采购设备、价格不高于本次选型设备，经采购人确认后执行；

8. 本承诺自签署之日起生效，直至本次采购项目全部履约完毕并通过质保期验收，若违反本承诺，我方自愿承担全部法律责任。

供应商（盖章，鲜章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 模板 5：资格承诺

致：罗甸县农村信用合作联社

我方就参与《罗甸农信联社监控中心 UPS 主机采购项目》（项目编号：LDNX-2026-01-02）询价报价，郑重承诺我方已具备本项目要求的全部资格条件，具体如下：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力，为依法注册设立的法人或其他组织，营业执照合法有效，已按要求提交复印件并加盖公章；

2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近 3 年内无重大财务违法记录；

3. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够满足本项目货物供货、安装调试及售后服务需求；

4. 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近 3 年内无偷税漏税、欠缴社保等违法违规记录；

5. 我方参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6. 我方符合法律、行政法规规定的其他参与政府采购活动的条件；

7. 我方明确知晓本项目不接受联合体报价，本次仅以本单位名义参与报价，无转包、分包等情形；

8. 我方承诺，本次提交的全部报价文件及相关材料均真实、合法、有效，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已按要求完成装订、逐页盖章及骑缝章加盖，文件仅提交 1 本正本；

9. 本承诺自签署之日起生效，若违反本承诺，我方自愿承担全部法律责任。

供应商（盖章，鲜章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

